

## RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE 2024

### DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BRASOV

1. Nr. total Zone de Aprovizionare : 68 din care:Nr.ZAP Mari:18;Nr.ZAP Mici:50
2. Nr. total rezidenți județ: 640035
3. Nr. total de consumatori din județ: 599043 din care Nr.consumeratori in ZAP Mari:476381
4. Sursa de apa ZAP Mari:suprafata si profunzime
5. Volum de apa distribuit in ZAP Mari:77622 mc/zi,Volum total de apa distribuit:28547140mc/an
6. Nr.total analize efectuate in cadrul monitorizarii de audit:3950
7. Nr.total analize efectuate in cadrul monitorizarii operationale:33952
8. Nr.total de analize neconforme/parametru/ZAP:

- 1analiza neconforma/E.coli/ZAP Budila
- 1analiza neconforma/Enterococi intestinali/ZAP Budila
- 1analiza neconforma/Bacterii coliforme/ZAP Budila
- 1analiza neconforma/Bacterii coliforme/ZAP Dumbravita
- 1analiza neconforma/E.coli/ZAPDumbravita
- 1analiza neconforma/Enterococi intestinali/ZAP Dumbravita
- 1analiza neconforma/Clor rezidual liber/ZAP Dumbravita
- 2analize neconforme/ Bacterii coliforme/ZAP Lisa(fara Pojorta)
- 3analize neconforme/Bacterii coliforme/ZAP Ormenis
- 2analize neconforme/E.coli/ZAP Ormenis
- 3analize neconforme/Enterococi intestinali/ZAP Ormenis
- 2analize neconforme/Clor rezidual liber/ZAP Ormenis
- 2analize neconforme/Cloruri/ZAP Sercaia(fara Vad)
- 1analiza neconforma/Bacterii coliforme/ZAP Mercheasa
- 1analiza neconforma/E.coli/ZAP Mercheasa
- 1analiza neconforma/Enterococi intestinali/ZAP Mercheasa
- 1analiza neconforma/Clor rezidual liber/ZAP Mercheasa
- 1analiza neconforma/Bacterii coliforme/ZAP Jimbor
- 1analiza neconforma/E.coli/ZAP Jimbor
- 1analiza neconforma/Enterococi intestinali/ZAP Jimbor
- 4analize neconforme/Bacterii coliforme/ZAP Sinca
- 1analiza neconforma/Enterococi intestinali/ZAP Sinca
- 1analiza neconforma/Bacterii coliforme/ZAP Valea Baciului
- 1analiza neconforma/E.coli/ZAP Valea Baciului

- 1analiza neconforma/Enterococi intestinali/ZAP Valea Baciului
- 1analiza neconforma/Clostridium perfringens/ZAP Valea Baciului
- 2analize neconforme/Clor rezidual liber/ZAP Valea Baciului
- 1analiza neconforma/Bacterii coliforme/ZAP Uzina Bogata
- 1analiza neconforma/E.coli/ZAP Uzina Bogata
- 1analiza neconforma/Enterococi intestinali/ZAP Uzina Bogata
- 1analiza neconforma/Clostridium perfringens/ZAP Uzina Bogata
- 1analiza neconforma/ Bacterii coliforme /ZAP Cuciulata 1
- 1analiza neconforma/Enterococi intestinali/ZAP Cuciulata 1
- 1analiza neconforma/ Clor rezidual liber /ZAP Cuciulata 1
- 1analiza neconforma/E.coli/ZAP Sercaita
- 1analiza neconforma/ Bacterii coliforme /ZAP Cuciulata 3
- 1analiza neconforma/Enterococi intestinali/ZAP Cuciulata 3
- 1analiza neconforma/ Clor rezidual liber /ZAP Cuciulata 3
- 3analize neconforme/ Bacterii coliforme /ZAP Comana
- 1analiza neconforma/Enterococi intestinali/ZAP Comana
- 2analize neconforme/ Clor rezidual liber /ZAP Comana
- 1analiza neconforma/ Bacterii coliforme /ZAP Bucium
- 1analiza neconforma/E.coli/ZAP Bucium
- 1analiza neconforma/ Bacterii coliforme /ZAP Lupsa
- 1analiza neconforma/ Clor rezidual liber /ZAP Lupsa

9. INFORMATII PRIVIND NECONFORMITATILE:

- ZAP afectat:ZAP BUDILA
- Sursa de apa:profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:5089
- Parametrul neconform:E.coli
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:15 CFU/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-23.10.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - T1=stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii
  - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
- Calendarul remedierilor:
  - T1:24.09.2024-22.10.2024
  - E1:24.09.2024-25.10.2024
- Informarea consumatorilor: site-ul Primariei Budila,avizier Primarie,retele de socializare
- ZAP afectat:ZAP BUDILA
- Sursa de apa:profunzime

- Numarul consumatorilor posibil afectati:5089
- Parametrul neconform:Enterococi intestinali
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:9 CFU/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-23.10.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - T1=stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii
  - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
- Calendarul remedierilor:
  - T1:24.09.2024-22.10.2024
  - E1:24.09.2024-25.10.2024
- Informarea consumatorilor: site-ul Primariei Budila,avizier Primarie,retele de socializare

- ZAP afectat:ZAP BUDILA
- Sursa de apa:profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:5089
- Parametrul neconform:Bacterii coliforme
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:33 CFU/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-23.10.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - T1=stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii
  - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
- Calendarul remedierilor:
  - T1:24.09.2024-22.10.2024
  - E1:24.09.2024-25.10.2024
- Informarea consumatorilor: site-ul Primariei Budila,avizier Primarie,retele de socializare

- ZAP afectat:ZAP DUMBRAVITA
- Sursa de apa: mixta(suprafata si profunzime)
- Numarul consumatorilor posibil afectati:3618
- Parametrul neconform:Bacterii coliforme
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:74 CFU/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):10.10.2024-31.12.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):sistem de distributie neconform(necesita multiple rehabilitari),sistem de tratare ineficient/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere: Nu exista informatii
- Calendarul remedierilor:Nu exista informatii
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

- ZAP afectat:ZAP DUMBRAVITA

- Sursa de apa: mixta(suprafata si profunzime)
- Numarul consumatorilor posibil afectati:3618
- Parametrul neconform: E.coli
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:54 CFU/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):10.10.2024-31.12.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):sistem de distributie neconform(necesita multiple rehabilitari),sistem de tratare inefficient/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere: Nu exista informatii
- Calendarul remedierilor:Nu exista informatii
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP DUMBRAVITA

- Sursa de apa: mixta(suprafata si profunzime)
- Numarul consumatorilor posibil afectati:3618
- Parametrul neconform: Enterococi intestinali
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:68 CFU/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):10.10.2024-31.12.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):sistem de distributie neconform(necesita multiple rehabilitari),sistem de tratare inefficient/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere: Nu exista informatii
- Calendarul remedierilor:Nu exista informatii
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP DUMBRAVITA

- Sursa de apa: mixta(suprafata si profunzime)
- Numarul consumatorilor posibil afectati:3618
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:0.07 mg/L
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):10.10.2024-31.12.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):sistem de distributie neconform(necesita multiple rehabilitari),sistem de tratare inefficient/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere: Nu exista informatii
- Calendarul remedierilor:Nu exista informatii
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP LISA(fara POJORTA)

- Sursa de apa: suprafata
- Numarul consumatorilor posibil afectati:1743
- Parametrul neconform:Bacterii coliforme
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:22 CFU/dL

- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):07.10.2024-14.10.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - T1=stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii
  - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
- Calendarul remedierilor:
  - T1:08.10.2024-11.10.2024
  - E1:08.10.2024-15.10.2024
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

- ZAP afectat:ZAP ORMENIS
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:2024
- Parametrul neconform:Bacterii coliforme
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:129 CFU/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-31.12.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
- Calendarul remedierilor:
  - E1:24.09.2024-31.12.2024
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

- ZAP afectat:ZAP ORMENIS
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:2024
- Parametrul neconform:E.coli
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:78 CFU/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-31.12.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
- Calendarul remedierilor:
  - E1:24.09.2024-31.12.2024
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

- ZAP afectat:ZAP ORMENIS
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:2024
- Parametrul neconform:Enterococi intestinali
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:150 CFU/dL

- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-31.12.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
- Calendarul remedierilor:
  - E1:24.09.2024-31.12.2024
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii
  
- ZAP afectat:ZAP ORMENIS
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:2024
- Parametrul neconform:Clor rezidual liber
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:0.07 mg/L
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-31.12.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
- Calendarul remedierilor:
  - E1:24.09.2024-31.12.2024
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii
  
- ZAP afectat:ZAP SERCAIA(fara VAD)
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:1997
- Parametrul neconform:Cloruri
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:297.12 mg/L
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):21.06.2024-16.07.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
  - T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii
- Calendarul remedierilor:
  - E1:25.06.2024-22.07.2024
  - T1:25.06.2024-15.07.2024
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii
  
- ZAP afectat:ZAP MERCHEASA
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:475
- Parametrul neconform:Bacterii coliforme
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:100 CFU/dL

- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-31.12.2024
  - Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
  - Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
    - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
  - Calendarul remedierilor:
    - E1:25.09.2024-31.12.2024
  - Informarea consumatorilor: Nu exista informatii
- 
- ZAP afectat:ZAP MERCHEASA
  - Sursa de apa: profunzime
  - Numarul consumatorilor posibil afectati:475
  - Parametrul neconform:E.coli
  - Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:100 CFU/dL
  - Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-31.12.2024
  - Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
  - Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
    - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
  - Calendarul remedierilor:
    - E1:25.09.2024-31.12.2024
  - Informarea consumatorilor: Nu exista informatii
- 
- ZAP afectat:ZAP MERCHEASA
  - Sursa de apa: profunzime
  - Numarul consumatorilor posibil afectati:475
  - Parametrul neconform:Enterococi intestinali
  - Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:100 CFU/dL
  - Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-31.12.2024
  - Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
  - Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
    - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
  - Calendarul remedierilor:
    - E1:25.09.2024-31.12.2024
  - Informarea consumatorilor: Nu exista informatii
- 
- ZAP afectat:ZAP MERCHEASA
  - Sursa de apa: profunzime
  - Numarul consumatorilor posibil afectati:475
  - Parametrul neconform:Clor rezidual liber
  - Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:0.679 mg/L

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-31.12.2024  
-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba  
-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:  
-E1=notificare si instructiuni catre consumatori  
-Calendarul remedierilor:  
-E1:25.09.2024-31.12.2024  
-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP JIMBOR  
-Sursa de apa: profunzime  
-Numarul consumatorilor posibil afectati:464  
-Parametrul neconform:Bacterii coliforme  
-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:114 CFU/dL  
-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-31.12.2024  
-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba  
-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:  
-E1=notificare si instructiuni catre consumatori  
-Calendarul remedierilor:  
-E1:25.09.2024-31.12.2024  
-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP JIMBOR  
-Sursa de apa: profunzime  
-Numarul consumatorilor posibil afectati:464  
-Parametrul neconform:E.coli  
-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:107 CFU/dL  
-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-31.12.2024  
-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba  
-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:  
-E1=notificare si instructiuni catre consumatori  
-Calendarul remedierilor:  
-E1:25.09.2024-31.12.2024  
-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP JIMBOR  
-Sursa de apa: profunzime  
-Numarul consumatorilor posibil afectati:464  
-Parametrul neconform:Enterococi intestinali  
-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:117 CFU/dL

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):20.09.2024-31.12.2024  
-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba  
-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:  
-E1=notificare si instructiuni catre consumatori  
-Calendarul remedierilor:  
-E1:25.09.2024-31.12.2024  
-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP SINCA  
-Sursa de apa: profunzime  
-Numarul consumatorilor posibil afectati:2199  
-Parametrul neconform:Bacterii coliforme  
-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:140 CFU/dL  
-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):14.10.2024-05.11.2024  
-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba  
-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:  
-E1=notificare si instructiuni catre consumatori  
-T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii  
-Calendarul remedierilor:  
-E1:15.10.2024-06.11.2024  
-T1:16.10.2024-05.11.2024  
-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP SINCA  
-Sursa de apa: profunzime  
-Numarul consumatorilor posibil afectati:305  
-Parametrul neconform:Enterococi intestinali  
-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:14 CFU/dL  
-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):14.10.2024-05.11.2024  
-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba-sat Ohaba  
-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:  
-E1=notificare si instructiuni catre consumatori  
-T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii  
-Calendarul remedierilor:  
-E1:15.10.2024-06.11.2024  
-T1:16.10.2024-05.11.2024  
-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP VALEA BACIULUI  
-Sursa de apa: profunzime  
-Numarul consumatorilor posibil afectati:1506  
-Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:49 CFU/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare): 10.07.2024-12.07.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii
- Calendarul remedierilor:
  - T1: 10.07.2024-11.07.2024
- Informarea consumatorilor: site-ul Companiei Apa Brasov SA
  
- ZAP afectat:ZAP VALEA BACIULUI
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:1506
- Parametrul neconform:E.coli
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:11 CFU/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):10.07.2024-12.07.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii
- Calendarul remedierilor:
  - T1:10.07.2024-11.07.2024
- Informarea consumatorilor: site-ul Companiei Apa Brasov SA
  
- ZAP afectat:ZAP VALEA BACIULUI
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:1506
- Parametrul neconform:Enterococi intestinali
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:42 CFU/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):10.07.2024-12.07.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii
- Calendarul remedierilor:
  - T1:10.07.2024-11.07.2024
- Informarea consumatorilor: site-ul Companiei Apa Brasov SA
  
- ZAP afectat:ZAP VALEA BACIULUI
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:1506
- Parametrul neconform:Clostridium perfringens
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 9 CFU/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):10.07.2024-12.07.2024

- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii
- Calendarul remedierilor:
  - T1:10.07.2024-11.07.2024
- Informarea consumatorilor: site-ul Companiei Apa Brasov SA
  
- ZAP afectat:ZAP VALEA BACIULUI
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:1506
- Parametrul neconform:Clor rezidual liber
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 0.9mg/L
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):08.07.2024-11.07.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii
- Calendarul remedierilor:
  - T1:08.07.2024-11.07.2024
- Informarea consumatorilor: site-ul Companiei Apa Brasov SA
  
- ZAP afectat:ZAP UZINA BOGATA
- Sursa de apa: suprafata/Acumularea Dopca
- Numarul consumatorilor posibil afectati:494
- Parametrul neconform:Bacterii coliforme
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 17UFC/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):19.06.2024-25.06.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba-sat Bogata
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
  - T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii
- Calendarul remedierilor:
  - E1:20.06.2024-26.06.2024
  - T1:19.06.2024-21.06.2024
- Informarea consumatorilor: site-ul Companiei Apa Brasov SA
  
- ZAP afectat:ZAP UZINA BOGATA
- Sursa de apa: suprafata/Acumularea Dopca
- Numarul consumatorilor posibil afectati:494
- Parametrul neconform:E.coli
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 8UFC/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):19.06.2024-25.06.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba-sat Bogata  
-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:

- E1=notificare si instructiuni catre consumatori
- T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii

-Calendarul remedierilor:

- E1:20.06.2024-26.06.2024
- T1:19.06.2024-21.06.2024

-Informarea consumatorilor: site-ul Companiei Apa Brasov SA

-ZAP afectat:ZAP UZINA BOGATA

-Sursa de apa: suprafata/Acumularea Dopca

-Numarul consumatorilor posibil afectati:494

-Parametrul neconform:Enterococi intestinali

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 4UFC/dL

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):19.06.2024-25.06.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba-sat Bogata

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:

- E1=notificare si instructiuni catre consumatori
- T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii

-Calendarul remedierilor:

- E1:20.06.2024-26.06.2024
- T1:19.06.2024-21.06.2024

-Informarea consumatorilor: site-ul Companiei Apa Brasov SA

-ZAP afectat:ZAP UZINA BOGATA

-Sursa de apa: suprafata/Acumularea Dopca

-Numarul consumatorilor posibil afectati:494

-Parametrul neconform:Clostridium perfringens

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 3UFC/dL

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):19.06.2024-25.06.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:

- E1=notificare si instructiuni catre consumatori
- T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii

-Calendarul remedierilor:

- E1:20.06.2024-26.06.2024
- T1:19.06.2024-21.06.2024

-Informarea consumatorilor: site-ul Companiei Apa Brasov SA

-ZAP afectat:ZAP CUCIULATA 1

-Sursa de apa: profunzime

-Numarul consumatorilor posibil afectati:375

-Parametrul neconform:Bacterii coliforme

- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 100UFC/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):30.09.2024-31.12.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:Nu exista informatii
- Calendarul remedierilor:Nu exista informatii
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii
  
- ZAP afectat:ZAP CUCIULATA 1
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:375
- Parametrul neconform:Enterococi intestinali
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 4UFC/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):30.09.2024-31.12.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:Nu exista informatii
- Calendarul remedierilor:Nu exista informatii
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii
  
- ZAP afectat:ZAP CUCIULATA 1
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:375
- Parametrul neconform:Clor rezidual liber
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:0.07mg/L
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare): 30.09.2024-31.12.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:Nu exista informatii
- Calendarul remedierilor:Nu exista informatii
- Informarea consumatorilor: Nu exista informatii
  
- ZAP afectat:ZAP SERCAITA
- Sursa de apa: profunzime
- Numarul consumatorilor posibil afectati:716
- Parametrul neconform:E.coli
- Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 15UFC/dL
- Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):14.10.2024-05.11.2024
- Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba
- Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:
  - E1=notificare si instructiuni catre consumatori
  - T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii
- Calendarul remedierilor:

-E1:15.10.2024-06.11.2024

-T1:16.10.2024-04.11.2024

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP CUCIULATA 3

-Sursa de apa: profunzime

-Numarul consumatorilor posibil afectati:260

-Parametrul neconform:Bacterii coliforme

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:10 UFC/dL

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):27.09.2024-31.12.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:Nu exista informatii

-Calendarul remedierilor:Nu exista informatii

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP CUCIULATA 3

-Sursa de apa: profunzime

-Numarul consumatorilor posibil afectati:260

-Parametrul neconform:Enterococi intestinali

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:28UFC/dL

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):27.09.2024-31.12.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:Nu exista informatii

-Calendarul remedierilor:Nu exista informatii

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP CUCIULATA 3

-Sursa de apa: profunzime

-Numarul consumatorilor posibil afectati:260

-Parametrul neconform:Clor rezidual liber

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 0.07mg/L

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):27.09.2024-31.12.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:Nu exista informatii

-Calendarul remedierilor:Nu exista informatii

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP COMANA

-Sursa de apa: mixta(suprafata si profunzime)

-Numarul consumatorilor posibil afectati:678

-Parametrul neconform:Bacterii coliforme

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:35UFC/dL

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):27.03.2024-01.10.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba-sat Ticusu Nou

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:Nu exista informatii

-Calendarul remedierilor:Nu exista informatii

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP COMANA

-Sursa de apa: mixta(suprafata si profunzime)

-Numarul consumatorilor posibil afectati:678

-Parametrul neconform:Enterococi intestinali

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:11UFC/dL

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):29.03.2024-01.10.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in

tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba-sat Ticusu Nou

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:Nu exista informatii

-Calendarul remedierilor:Nu exista informatii

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP COMANA

-Sursa de apa: mixta(suprafata si profunzime)

-Numarul consumatorilor posibil afectati:418

-Parametrul neconform:Bacterii coliforme

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:12UFC/dL

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):04.10.2024-31.12.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in

tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba-sat Crihalma

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:

-E1=notificare si instructiuni catre consumatori

-Calendarul remedierilor:

-E1:10.10.2024-31.12.2024

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP COMANA

-Sursa de apa: mixta(suprafata si profunzime)

-Numarul consumatorilor posibil afectati:418

-Parametrul neconform:Clor rezidual liber

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:0.07mg/L

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare): 04.10.2024-31.12.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in

tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba-sat Crihalma

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:

-E1=notificare si instructiuni catre consumatori

-Calendarul remedierilor:

-E1:10.10.2024-31.12.2024

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP COMANA

-Sursa de apa: mixta(suprafata si profunzime)

-Numarul consumatorilor posibil afectati:1042

-Parametrul neconform:Bacterii coliforme

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:28 UFC/dL

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):04.10.2024-31.12.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba-sat Comana de Jos

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:

-E1=notificare si instructiuni catre consumatori

-Calendarul remedierilor:

-E1:10.10.2024-31.12.2024

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP COMANA

-Sursa de apa: mixta(suprafata si profunzime)

-Numarul consumatorilor posibil afectati:1042

-Parametrul neconform:Clor rezidual liber

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii:0.07mg/L

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):04.10.2024-31.12.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba-sat Comana de Jos

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:

-E1=notificare si instructiuni catre consumatori

-Calendarul remedierilor:

-E1:10.10.2024-31.12.2024

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP BUCIUM

-Sursa de apa: profunzime

-Numarul consumatorilor posibil afectati:287

-Parametrul neconform:Bacterii coliforme

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 38UFC/dL

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare): 18.10.2024-05.11.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:

-E1=notificare si instructiuni catre consumatori

-T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii

-Calendarul remedierilor:

-E1:21.10.2024-08.11.2024

-T1:21.10.2024-04.11.2024

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP BUCIUM

-Sursa de apa: profunzime

-Numarul consumatorilor posibil afectati:287

-Parametrul neconform:E.coli

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 26UFC/dL

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):18.10.2024-05.11.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:

-E1=notificare si instructiuni catre consumatori

-T1= stabilirea,adaptarea sau imbunatatirea tratarii

-Calendarul remedierilor:

-E1:21.10.2024-08.11.2024

-T1:21.10.2024-04.11.2024

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP LUPSA

-Sursa de apa: profunzime

-Numarul consumatorilor posibil afectati:70

-Parametrul neconform:Bacterii coliforme

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 24UFC/dL

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):02.08.2024-31.12.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:Nu exista informatii

-Calendarul remedierilor: Nu exista informatii

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

-ZAP afectat:ZAP LUPSA

-Sursa de apa: profunzime

-Numarul consumatorilor posibil afectati:70

-Parametrul neconform:Clor rezidual liber

-Valoarea maxima inregistrata a neconformarii: 0.07mg/L

-Perioada neconformarii parametrului(intervalul de la depistarea neconformitatii pana la conformare):02.08.2024-31.12.2024

-Cauza depasirii CMA/localizare(conform raportarii in Activitatea 1):deficiente in tratare/robinetul din interiorul unei cladiri,de unde se preleveaza proba

-Masurile/actiunile intreprinse pentru remediere:Nu exista informatii

-Calendarul remedierilor: Nu exista informatii

-Informarea consumatorilor: Nu exista informatii

10. DEROGARI: Nu a fost cazul.

11. CALITATEA APEI FURNIZATE SPRE CONSUM POPULATIEI PRIN FANTANI PUBLICE SI IZVOARE:

- Numarul instalatiilor publice tip fantana din judet:23
- Numarul izvoarelor captate pe domeniul public din judet:15
- Numarul fantanilor publice monitorizate de DSP:18
- Numarul izvoarelor monitorizate de DSP:8
- Numarul fantanilor publice supuse interdictiei de folosire:17
- Numarul izvoarelor supuse interdictiei de folosire:6
- Masuri de protectie pentru populatie luate de catre DSP si modalitati de informare a populatiei:
  - informare autoritati locale pentru avertizare populatie privind nepotabilitatea apei
  - afisare la loc vizibil a inscriptiei: "Apa nu este buna de baut"